

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 17 décembre 2009**

**N° K060814 - DE/1**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :**

ACRYSTAL  
29 A Rue du Maréchal Leclerc  
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

**Marque commerciale :**

ACRYSTAL PRIMA

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Panneau composite à base de sulfate de calcium et de polymères acryliques renforcé de 2 couches de fibres de verre de 200 g/m<sup>2</sup> espacées de 1 à 2 mm au centre du panneau.

**Application :**

Eléments techniques ou décoratifs.

**Masse :**

(1700 ± 3%) kg/m<sup>3</sup>

**Epaisseur :**

(6 ± 30%) mm

**Coloris :**

Blanc crème

**Rapport d'essais :**

N° K060814 - DE/1 du 17 décembre 2009

**Nature des essais :** Essai par rayonnement.

Classement :

**M1**

**Durabilité du classement (annexe 22) :**

**NON LIMITEE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° K060814 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 5 pages**.

Trappes, le 17 décembre 2009

La Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie




Accréditation  
N° 1-0606  
Portée disponible  
Sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Valérie RUMBAU



Réalisation de l'essai  
Xavier Poisson  
La Responsable de l'Essai



Emilie COLIN